

Рекомендации
по подбору насосного оборудования «Беламос» для систем водоснабжения

Кол-во точек водозабора	Высота подъема воды из источника Нпод, м							
	До 8 м	15 м	20 м	30 м	40 м	50 м	60 м	70 м
1 - 2	XI/XA/XK06ALL XA/XK06 TM10-60 Тайфун1,1-40У Юниор 40/5	TM10-60 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-60 TM10-100 Тайфун1,1—60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-80У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-80У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 40/5	Тайфун1,1-100У Юниор 60/5	Тайфун1,1-120У Юниор 70/6
2 -3	XI/XA/XK06ALL XA/XK06 TM10-60 Тайфун1,1-40У Юниор 40/5	TM10-60 TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-80У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-100У Юниор 60/5	Тайфун1,1-120 Юниор 70/6
3 - 4	XI/XA/XK06ALL XA/XK06 XI08ALL TM10-60 Тайфун1,1-40У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-100У Юниор 70/6	Тайфун1,1-120У
4 -5	XI/XK08ALL XI/XA09 TM10-60 Тайфун1,1-40У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-100У Юниор 70/6	Тайфун1,1-120У
5 -6	XI/XK08ALL XI/XA09 TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	TM10-100 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Тайфун1,1-100У Юниор 70/6	Тайфун1,1-100У Тайфун1,1-120У Юниор 70/6	Тайфун1,1-120У
6 -7	XI/XA11ALL XA111ALL XI11 TM10-100 Тайфун1,1-60У	Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-80У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-100У Юниор 70/6	Тайфун1,1-120У	Тайфун1,1-120У

	Юниор 40/5							
7 - 8	XI/XA11ALL XA111ALL XI1,13 XI/XA13ALL Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У	Тайфун1,1-120У
8 -9	XI/XA13ALL XI13 Тайфун1,1-60У Юниор 40/5	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-60У Юниор 70/6	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У	Тайфун1,1-120У
9 - 10	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-60У Юниор 70/6	Тайфун1,1-80У Юниор 70/6	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,120У	Тайфун1,1-120У
10 - 11	Тайфун1,1-60У Юниор 60/5	Тайфун1,1-60У Юниор 70/6	Тайфун1,180У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У	
11 - 12	Тайфун1,1-60У	Тайфун1,1-60У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-100У		
12-13	Тайфун1,1-60У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У		
13 - 14	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,180У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У	Тайфун1,1-120У		
14 -15	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-80У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-100У	Тайфун1,1-120У	Тайфун1,1-120У		

Примечание: рекомендации приведены при установке рабочих давлений в системе 1,8 – 2,8 бар(атм) и одновременного включения до 60% от общего количества точек водозабора.